



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ"

105094, Москва, Семеновская набережная, 2/1
Телефон (495) 360-76-40 Факс (495) 366-36-25

ИНН/КПП 7701027557/770101001

Р/счет 40702810638070103416

В Стромьинском ОСБ 5281/1714

Сбербанка России г. Москва

БИК 044525225

К/счет 30101810400000000225

vnipiep@vnipiep.ru

www.vnipiep.ru

ООО «Термафлекс Изоляция+»
Заместителю генерального директора
г-ну Бондареву Д.А.

01-07-10г № 14-109
от _____

О системе трубопроводов Флексален.

В 2009-2010 году ОАО «ВНИПИэнергопром» провело всесторонние испытания предварительно изолированных систем трубопроводов Флексален (Flexalen) (производства «Thermaflex Isolatie b.v.» Нидерланды) для применения в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, разработав ТУ 2248-001-70446861-2010 для данных трубопроводов, отмечает технологичность, надежность и высокое качество данных систем.

Предварительно изолированные системы трубопроводов Флексален (Flexalen) могут использоваться при новом строительстве и реконструкции наружных, подземных и бесканальных тепловых сетей, холодного и горячего водоснабжения, с рабочими параметрами:

Температура теплоносителя, °С	-15	0	20	40	60	70	80	95
Давление, bar	16	16	16	15	12	10	9	8

Зам. Главного инженера



С.В.Романов

Исп:
89265455866